



KOMINIARZ PABIANICE
95-200 Pabianice ul. Piotra Skargi 36
tel. 042 215 21 81 tel. 883 859 925
e-mail: biuro@kominiarz-pabianice.pl

Pabianice, dnia 6.09.2023 r.
USŁUGI KOMINIARSKIE
"AG-MAR"
95-200 Pabianica, ul. Jeleńcowa 30
tel. 42 230-96-70, 606 880 920
www.kominiarz24.com
NIP 731-122-33-84; Regon 473172854

Opinia nr 106/2023/ZGM BOM z wyników przeprowadzonej kontroli przewodów kominowych

w Pabianicach przy ul. Okulickiego 6/8 m. 6 dla ZGM BOM sporządzona przez posiadającego uprawnienia mistrza kominiarskiego Mariusz Olejnik.

W związku z czym stwierdza się co następuje:

1. Przewód wentylacyjny dla kuchni lokalu nr 6 jest nieszczelny – należy uszczelnić na całej długości. Dla wentylacji łazienki lokalu nr 6 należy zamontować dodatkowy przewód wentylacyjny wewnątrz budynku przez strop i dach. Przewód dymowy dla pieca węglowego w kuchni lokalu nr 6 jest nieszczelny – należy uszczelnić na całej długości. Dla pieca węglowego w pokoju lokalu nr 6 należy zamontować dodatkowy przewód dymowy wewnątrz budynku przez strop i dach.

Opinię sporządzono w oparciu o ustawę Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 07.06.2010 r. Dz. U. nr 109, poz. 719 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków oraz Ustawę o ochronie przeciwpożarowej z dn. 27.08.91 r. Dz. U. nr 81, poz. 351 z późn. zm."

Potwierdzenie odbioru opinii:

Dnia 7.09.2023. podpis.....

INSPEKTOR
M. Włodarczyk
mgr *Lukasz Włodarczyk*

USŁUGI KOMINIARSKIE
"AG-MAR"
MISTRZ KOMINIARSKI
upr. nr 6291



(pieczęć i podpis)
Mariusz Olejnik



KOMINIARZ PABIANICE
95-200 Pabianice ul. Piotra Skargi 36
tel. 042 215 21 81 tel. 883 859 925
e-mail: biuro@kominiarz-pabianice.pl

Pabianice, dnia 26.05.2023 r.

USŁUGI KOMINIARSKIE
"AG-MAR"
95-200 Pabianice, ul. Jąłowcowa 30
tel. 42 230-98-70, 608 880 920
www.kominiarz24.com
NIP 731-122-33-84; Regon 473172654

Opinia nr 70/2023/ZGM BOM z wyników przeprowadzonej kontroli przewodów kominowych


w Pabianicach przy ul. Łąkowa 4 m. 3 dla ZGM BOM sporządzona przez posiadającego uprawnienia mistrza kominiarskiego Mariusz Olejnik.

W związku z czym stwierdza się co następuje:

1. W kuchni należy dobudować przewód wentylacyjny wewnątrz budynku przez strop i dach. W łazience należy dobudować przewód wentylacyjny wewnątrz budynku przez strop i dach. Przewód dymowy należy dobudować wewnątrz budynku przez strop i dach..

Opinię sporządzono w oparciu o ustawę Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 07.06.2010 r. Dz. U. nr 109, poz. 719 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków oraz Ustawę o ochronie przeciwpożarowej z dn. 27.08.91 r. Dz. U. nr 81, poz. 351 z późn. zm."

Potwierdzenie odbioru opinii:

Dnia 1.06.2023 r. podpis... 

USŁUGI KOMINIARSKIE
"AG-MAR"
MISTRZ KOMINIARSKI
(pieczęć i podpis)
 Mariusz Olejnik