

PROTOKÓŁ

z przeglądu i próby szczelności instalacji gazowej w budynku nr.....

przy ul. w Pabianicach, klatka

Lokali w bud. szt.

Lokali z gazem szt.

Pralni szt.

Próbę szczelności przygotował i przeprowadził z ramienia. Wykonawcy próby szczelności instalacji gazowej:

.....

w obecności:

przedstawiciela ZGM Dział Techniczny

Próbie szczelności poddano przewody rozprowadzające od zaworu głównego wraz z odbiornikami w lokalach mieszkalnych i pralniach.

Medium próbne: gaz ziemny — Czas próby: 30 minut.

Wynik próby dodatni — spadek ciśnienia

Nie stwierdzono spadku ciśnienia

Pomiaru dokonano manometrem — różnicowym — wodnym

Zakres 300 mm H₂O

Stężenie gazu w piwnicach — 0%

Ilość przyłączy gazowych — szt.

Oznakowanie (kolorem żółtym) rur gazowych

Lokalizacja głównego zaworu 1) pomieszczenie w piwnicy

2) szafka na zewnątrz

UWAGI:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Protokół sporządzono w 2 egz. z których jeden otrzymuje:

Przedstawiciel Wykonawcy

.....

Przedstawiciel ZGM Dział Techniczny

.....