

Dotyczy:

**„Wymiana i konserwacja stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych, użytkowych oraz na klatce schodowej w budynkach administrowanych przez ZGM w Pabianicach”**

**Zamawiający publikuje zapytania oferenta wraz z odpowiedziami**

Pytania otrzymane w dniu 25.07.2024r. za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

**Pytanie 1:**

*Zamawiający nie wskazał w jakiej kolorystyce mają być wykonane okna.*

**Odpowiedź:**

kolorystyka w wykazie okien

**Pytanie 2:**

*Montaż nawiewników w istniejących oknach. Czy zamawiający zaakceptuje wykonanie otworów pod nawiewnik w skrzydle i ramie okna wiertłem przekrój 10 mm jeden przy drugim w ilości odpowiedniej dla danego nawiewnika.*

**Odpowiedź:**

W skrzydle frezowanie, a ramie dopuszczamy wiercenie

**Pytanie 3:**

*Czy zamawiający we wszystkich pakietach dwuszybowych wymaga zastosowanie ciepłej ramki, czy tylko w tych, które nie spełniają przenikalności 1,1.*

**Odpowiedź:**

Ciepła ramka wszędzie

**Pytanie 4:**

*Dot. wymiany uszczelek i regulacji okien ul. M. Konopnickiej 39*

- czy uszczelki są wtopione w profil - brak możliwości wymiany
- czy uszczelki są zgrzane na stałe w rogach okien - brak możliwości wymiany na również zgrzane
- ile lat mają okna
- z jakiego profilu PCV są wykonane okna
- czy zamawiający uwzględnił wymianę uszczelek w skrzydłach okiennych, czy również w ramach okiennych

**Odpowiedź:**

uszczelki niezgrzewane w rogach, niewtopione w profil, Profil okna na zdjęciu, reszta informacji w OPZ -cie

**Jednocześnie informujemy, iż:**

- termin składania ofert został wskazany na dzień **31.07.2024r.** do godz. **11.00.**
- termin otwarcia ofert został wskazany na dzień **31.07.2024r.** do godz. **11.30.**

DYREKTOR ZGM

*Szymon Kozera*  
Szymon Kozera

**Telefony :**

**Sekretariat:** (42) 22-59-285

**Gł. Księgowy :** (42) 22-59-270

**FAX :** (42) 22-59-286

**NIP :** 731-000-57-74

**REGON :** 470013843

**e-mail :** zgm@zgm.pabianice.pl

**Nr konta :** 98 1560 0013 2643 4934 6000 0001